

АКТ
на периодическую очистку и проверку дымоходов (газоходов) и вентканалов.

12 февраля 2026 года.

Дом 5

Ленинградская обл. Лужский р-н п.Серебрянский ул.Лужская

Мы, нижеподписавшиеся, управляющий домами, техник-смотритель жилищной контор **ООО**
«Управляющая Компания «Полужье»

трубочист АО «СУПР» Бельдюгов Р.А регистрационный № удостоверения 51 от 10 октября 2021 г

Произвели осмотр технического состояния оголовков , очистку и проверку дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных квартир № -

5,9,10,11,13,14,17,18,23,28,32,33,42,45,50,51,52,54 – тяга на день проверки имеется.

Дата предыдущего обследования октябрь 2025г.

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее июнь 2026г.

за исключением квартир № В остальные квартиры нет доступа.

Настоящий акт представлен в контору ООО « УК «Полужье»

в 3-дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Управляющий домами _____

Техник-смотритель _____

Трубочист _____

